

社会福祉法人大きな家 名港保育園建替え工事 図面訂正・追加一覧

黄色部分：工事費に影響する部分

|    | 種別 | 図面番号      | 図面名            | 変更内容                                                | 変更理由                                         |
|----|----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 訂正 | 意匠-04     | 配置図            | 工事概要欄の高さ関係、延べ面積及び容積率の修正                             | 平均地盤面、延べ面積の算定方法を訂正したため<br>敷地、建物の計画自体の変更は無し ※ |
| 2  | 訂正 | 意匠-05     | 建物求積図・求積表      | 上記と同様                                               | 上記と同様                                        |
| 3  | 訂正 | 意匠-06     | 平均地盤算定図        | 上記と同様                                               | 上記と同様                                        |
| 4  | 訂正 | 意匠-10     | 内部仕上表          | 排煙無窓の居室、非居室の内装制限の追加                                 | 排煙免除の告示を適用した部分について明示するため<br>仕上自体の変更は無し ※     |
| 5  | 訂正 | 意匠-16, 17 | 断面図            | KBM±0の高さの修正                                         | 構造図と相違があったため<br>敷地、建物の計画自体の変更は無し ※           |
| 6  | 訂正 | 意匠-36, 37 | 天井伏図           | 階段室に防煙垂壁H=500を追加（各階）<br>（文化シャッター ケムストップ スリム 裃型 同等品） | 排煙上階段室を区画する必要があるため                           |
| 7  | 訂正 | 意匠-39、42  | 1階建具符号図、建具表（2） | 調理トイレの建具「WD-14」を「LSD-4(片開き、H1,900)」に変更              | 防煙垂壁H300、常閉不燃戸にして排煙免除の告示適用とするため。             |
| 8  | 訂正 | 意匠-41     | 建具表（1）         | 調理倉庫の建具「LSD-2」H2,000からH1,900に変更                     | 防煙垂壁H300、常閉不燃戸にして排煙免除の告示適用とするため。             |
| 9  | 訂正 | 意匠-42     | 建具表（2）         | 沐浴の建具「WD-9」欄間を引違いからはめ殺しに変更                          | 防煙垂壁とするため                                    |
| 10 | 訂正 | 意匠-43     | 建具表（3）         | 2階外廊下の建具「WW-4」スクリーンの高さ寸法修正                          | 断面図と相違があったため                                 |
| 11 | 訂正 | 構造-26～35  |                | 赤入れ、青入れのある部分を変更しました。<br>（別添図面参照ください）                | 構造適判からの質疑に対する部材の見直し等。                        |
| 12 |    |           |                |                                                     |                                              |
| 13 | 追加 | 法規-01、02  | 防災平面図（各階）      |                                                     | 交付資料に防火上主要な間仕切壁などの情報が抜けていたため                 |
| 14 | 追加 | 電気-50、51  | 非常用照明設備図（各階）   |                                                     | 交付資料に非常用照明設備図が抜けていたため                        |
| 15 |    |           |                |                                                     |                                              |